



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

М.п.

от «27» 07 20 18 г.

№ 1071 П / 2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4272/18 от 06.07.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ») Адрес: 143985, РФ, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «РОКВУЛ-СЕВЕР» (ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР») Адрес: 188800 РФ, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Промышленная, д. 3, корпус 5

Наименование продукции: Изделия теплоизоляционные из каменной ваты SeaRox SL 320, SeaRox SL 340, SeaRox SL 400, SeaRox SL 436, SeaRox SL 440, SeaRox SL 470, SeaRox SL 480, SeaRox SL 490, SeaRox SL 620, SeaRox SL 640, SeaRox SL 660, SeaRox SL 720, SeaRox SL 740, SeaRox SL 970, SeaRox FB 6020, SeaRox FB 6040, SeaRox FB 6050; SeaRox SL 320 ALU, SeaRox SL 340 ALU, SeaRox SL 400 ALU, SeaRox SL 436 ALU, SeaRox SL 440 ALU, SeaRox SL 470 ALU, SeaRox SL 480 ALU, SeaRox SL 490 ALU, SeaRox SL 620 ALU, SeaRox SL 640 ALU, SeaRox SL 660 ALU, SeaRox SL 720 ALU, SeaRox SL 740 ALU, SeaRox SL 970 ALU, SeaRox FB 6020 ALU, SeaRox FB 6040 ALU, SeaRox FB 6050 ALU; SeaRox SL 320 GW200, SeaRox SL 340 GW200, SeaRox SL 400 GW200, SeaRox SL 436 GW200, SeaRox SL 440 GW200, SeaRox SL 470 GW200, SeaRox SL 480 GW200, SeaRox SL 490 GW200, SeaRox SL 620 GW200, SeaRox SL 640 GW200, SeaRox SL 660 GW200, SeaRox SL 720 GW200, SeaRox SL 740 GW200, SeaRox SL 970 GW200, SeaRox FB 6020 GW200, SeaRox FB 6040 GW200, SeaRox FB 6050 GW200; SeaRox SL 320 ALU-G, SeaRox SL 340 ALU-G, SeaRox SL 400 ALU-G, SeaRox SL 436 ALU-G, SeaRox SL 440 ALU-G, SeaRox SL 470 ALU-G, SeaRox SL 480 ALU-G, SeaRox SL 490 ALU-G, SeaRox SL 620 ALU-G, SeaRox SL 640 ALU-G, SeaRox SL 660 ALU-G, SeaRox SL 720 ALU-G, SeaRox SL 740 ALU-G, SeaRox SL 970 ALU-G, SeaRox FB 6020 ALU-G, SeaRox FB 6040 ALU-G, SeaRox FB 6050 ALU-G; SeaRox SL 320 GW-A, SeaRox SL 340 GW-A, SeaRox SL 400 GW-A, SeaRox SL 436 GW-A, SeaRox SL 440 GW-A, SeaRox SL 470 GW-A, SeaRox SL 480 GW-A,

SeaRox SL 490 GW-A, SeaRox SL 620 GW-A, SeaRox SL 640 GW-A, SeaRox SL 660 GW-A, SeaRox SL 720 GW-A, SeaRox SL 740 GW-A, SeaRox SL 970 GW-A, SeaRox FB 6020 GW-A, SeaRox FB 6040 GW-A, SeaRox FB 6050 GW-A; SeaRox WM 620, SeaRox WM 640, SeaRox WM 950; SeaRox WM 620 ALU, SeaRox WM 640 ALU, SeaRox WM 950 ALU, SeaRox MA 740 ALU

Код ТН ВЭД: 6806

Область применения: для использования в качестве тепло-, звукоизоляции и в конструктивной противопожарной защите судов и морских нефтегазопромысловых сооружениях.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 5762-036-45757203-13 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты SeaRox»

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5762-036-45757203-13

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-797-18 от 05 июля 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Изделия теплоизоляционные из каменной ваты, SeaRox SL 320») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя- «не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.823-2015	797СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 54.1.1478-03	797СХТ	< 0,003 < 0,003
3	Аммиак	мг/м ³	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	797СХТ	<0,01 <0,01
4	Спирт метиловый	мг/м ³	0,50	МУК 4.1.3170-14	797СХТ	<0,01 <0,01
5	Запах	балл	2 -«-»	МУ 2.1.2.1829-04	797СХТ	1 1
6	Индекс токсичности	%	80-120	МР 29 ФЦ/2688-03	797СХТ	80,0
7	Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	ГОСТ 30108-94	797СХТ	65±27

По результатам проведенных испытаний продукции: Изделия теплоизоляционные из каменной ваты SeaRox SL 320, SeaRox SL 340, SeaRox SL 400, SeaRox SL 436, SeaRox SL 440, SeaRox SL 470, SeaRox SL 480, SeaRox SL 490, SeaRox SL 620, SeaRox SL 640, SeaRox SL 660, SeaRox SL 720, SeaRox SL 740, SeaRox SL 970, SeaRox FB 6020, SeaRox FB 6040, SeaRox FB 6050; SeaRox SL 320 ALU, SeaRox SL 340 ALU, SeaRox SL 400 ALU, SeaRox SL 436 ALU, SeaRox SL 440 ALU, SeaRox SL 470 ALU, SeaRox SL 480 ALU, SeaRox SL 490 ALU, SeaRox SL 620 ALU, SeaRox SL 640 ALU, SeaRox SL 660 ALU, SeaRox SL 720 ALU, SeaRox SL 740 ALU, SeaRox SL 970 ALU, SeaRox FB 6020 ALU, SeaRox FB 6040 ALU, SeaRox FB 6050 ALU; SeaRox SL 320 GW200, SeaRox SL 340 GW200, SeaRox SL 400 GW200, SeaRox SL 436 GW200, SeaRox SL 440 GW200, SeaRox SL 470 GW200, SeaRox SL 480 GW200, SeaRox SL 490 GW200, SeaRox SL 620 GW200, SeaRox SL 640 GW200, SeaRox SL 660 GW200, SeaRox SL 720 GW200, SeaRox SL 740 GW200, SeaRox SL 970 GW200, SeaRox FB 6020 GW200, SeaRox FB 6040 GW200, SeaRox FB 6050 GW200; SeaRox SL 320 ALU-G, SeaRox SL 340 ALU-G, SeaRox SL 400 ALU-G, SeaRox SL 436 ALU-G, SeaRox SL 440 ALU-G, SeaRox SL 470 ALU-G, SeaRox SL 480 ALU-G, SeaRox SL 490 ALU-G, SeaRox SL 620 ALU-G, SeaRox SL 640 ALU-G, SeaRox SL 660 ALU-G, SeaRox SL 720 ALU-G, SeaRox SL 740 ALU-G, SeaRox SL 970 ALU-G, SeaRox FB 6020 ALU-G, SeaRox FB 6040 ALU-G, SeaRox FB 6050 ALU-G; SeaRox SL 320 GW-A, SeaRox SL 340 GW-A, SeaRox SL 400 GW-A, SeaRox SL 436 GW-A, SeaRox SL 440 GW-A, SeaRox SL 470 GW-A, SeaRox SL 480 GW-A, SeaRox SL 490 GW-A, SeaRox SL 620 GW-A, SeaRox SL 640 GW-A, SeaRox SL 660 GW-A, SeaRox SL 720 GW-A, SeaRox SL 740 GW-A, SeaRox SL 970 GW-A, SeaRox FB 6020 GW-A, SeaRox FB 6040 GW-A, SeaRox FB 6050 GW-A; SeaRox WM 620, SeaRox WM 640, SeaRox WM 950; SeaRox WM 620 ALU, SeaRox WM 640 ALU, SeaRox WM 950 ALU, SeaRox MA 740 ALU отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), не установлено.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Изделия теплоизоляционные из каменной ваты SeaRox SL 320, SeaRox SL 340, SeaRox SL 400, SeaRox SL 436, SeaRox SL 440, SeaRox SL 470, SeaRox SL 480, SeaRox SL 490, SeaRox SL 620, SeaRox SL 640, SeaRox SL 660, SeaRox SL 720, SeaRox SL 740, SeaRox SL 970, SeaRox FB 6020, SeaRox FB 6040, SeaRox FB 6050; SeaRox SL 320 ALU, SeaRox SL 340 ALU, SeaRox SL 400 ALU, SeaRox SL 436 ALU, SeaRox SL 440 ALU, SeaRox SL 470 ALU, SeaRox SL 480 ALU, SeaRox SL 490 ALU, SeaRox SL 620 ALU, SeaRox SL 640 ALU, SeaRox SL 660 ALU, SeaRox SL 720 ALU, SeaRox SL 740 ALU, SeaRox SL 970 ALU, SeaRox

FB 6020 ALU, SeaRox FB 6040 ALU, SeaRox FB 6050 ALU; SeaRox SL 320 GW200, SeaRox SL 340 GW200, SeaRox SL 400 GW200, SeaRox SL 436 GW200, SeaRox SL 440 GW200, SeaRox SL 470 GW200, SeaRox SL 480 GW200, SeaRox SL 490 GW200, SeaRox SL 620 GW200, SeaRox SL 640 GW200, SeaRox SL 660 GW200, SeaRox SL 720 GW200, SeaRox SL 740 GW200, SeaRox SL 970 GW200, SeaRox FB 6020 GW200, SeaRox FB 6040 GW200, SeaRox FB 6050 GW200; SeaRox SL 320 ALU-G, SeaRox SL 340 ALU-G, SeaRox SL 400 ALU-G, SeaRox SL 436 ALU-G, SeaRox SL 440 ALU-G, SeaRox SL 470 ALU-G, SeaRox SL 480 ALU-G, SeaRox SL 490 ALU-G, SeaRox SL 620 ALU-G, SeaRox SL 640 ALU-G, SeaRox SL 660 ALU-G, SeaRox SL 720 ALU-G, SeaRox SL 740 ALU-G, SeaRox SL 970 ALU-G, SeaRox FB 6020 ALU-G, SeaRox FB 6040 ALU-G, SeaRox FB 6050 ALU-G; SeaRox SL 320 GW-A, SeaRox SL 340 GW-A, SeaRox SL 400 GW-A, SeaRox SL 436 GW-A, SeaRox SL 440 GW-A, SeaRox SL 470 GW-A, SeaRox SL 480 GW-A, SeaRox SL 490 GW-A, SeaRox SL 620 GW-A, SeaRox SL 640 GW-A, SeaRox SL 660 GW-A, SeaRox SL 720 GW-A, SeaRox SL 740 GW-A, SeaRox SL 970 GW-A, SeaRox FB 6020 GW-A, SeaRox FB 6040 GW-A, SeaRox FB 6050 GW-A; SeaRox WM 620, SeaRox WM 640, SeaRox WM 950; SeaRox WM 620 ALU, SeaRox WM 640 ALU, SeaRox WM 950 ALU, SeaRox MA 740 ALU **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов